




BP 700 POWDER

Antiproliferativo sanitizzante in polvere. Elimina la formazione di batteri e alghe che possono generarsi a causa delle basse temperature

COD. 300805001

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

FORMATO	100 g
ASPETTO FISICO	Granuli
pH	Circa 8
DENSITÀ	2,21 g/cm ³
COLORE	Bianco
ODORE	Assente
DOSAGGIO	0,1%
SOLUBILITÀ IN ACQUA	Completamente miscibile

CARATTERISTICHE IMBALLAGGIO

PEZZI PER CARTONE	12x12 pz
PEZZI PER EPAL PALLETS	216 pz
DIMENSIONI CARTONE	H: 50 L: 27 P: 50
DIMENSIONI EPAL PALLET	80x120x167 cm
PESO PRODOTTO	1,630 kg
PESO CARTONE	20 kg
PESO EPAL	380 kg
CODICE DOGANALE*	2829.90.80
BARCODE EAN 13	8054633848562

*Dati aggiornati a ottobre 2017

VANTAGGI

- Elimina la proliferazione microbica
- Idoneo per tutti i metalli, compreso l'alluminio
- Non acido, non caustico, non corrosivo
- Può essere usato con qualsiasi tipo di acqua sia dura che addolcita
- Minimo ingombro
- Massima durata
- Indicato per impianti radianti a bassa temperatura

BENEFICI

- Garantisce la massima efficienza nello scambio termico
- Non danneggia l'ambiente, non tossico, biodegradabile.
- Estende la vita dell'impianto
- Riduce i consumi in bolletta

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Utilizzato durante la pulizia degli impianti a bassa temperatura, elimina la proliferazione batterica e previene lo sviluppo di cattivi odori.

Adatto a tutti gli impianti, compresi quelli contenenti componenti in alluminio, BP 700 Powder elimina il biofilm dell'impianto e garantisce la massima efficienza con il minimo consumo di combustibile.

BP 700 Powder può essere usato con qualsiasi tipo di acqua sia dura che addolcita.

Il prodotto non provoca corrosioni se lasciato in permanenza nell'impianto. La formulazione ha un basso impatto ambientale. Il confezionamento in pratici flaconi, facilita il trasporto e lo stoccaggio in magazzino con la minima spesa.

APPLICAZIONE ED USO

COME PROCEDERE:

1. Sciogliere il contenuto del flacone in 500 ml di acqua fredda. Un flacone da 100 g è in grado di trattare 100 litri di acqua d'impianto.
2. Far circolare la soluzione ottenuta nell'impianto per un paio d'ore, mediante l'utilizzo di una pompa pulisci impianti.
3. Una volta risciacquato l'impianto, caricare con nuova acqua pulita unitamente all'inibitore di corrosione BP 100 o BP 700A.

PRODOTTI SIMILI

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. BP 100 Powder
COD. 300801004 | 3. BP 400 Powder
COD. 300802006 |
| 2. BP 300 Powder
COD. 300803003 | 4. BP Decalsanit Powder
COD. 300807003 |



DA UTILIZZARE CON

- | | | |
|--|--|------------------------------------|
| 1. Transformer
PFH 55
COD. 301301012 | 4. Transformer
PHF 85
COD. 301301013 | 7. Hyperflush 36
COD. 301301001 |
| 2. Transformer
Combi HF 75
COD. 301301005 | 5. Pulisci Prova
Impianti Media
COD. 301301010 | |
| 3. Transformer
Combi HF 110
COD. 301301006 | 6. Pulisci Grandi
Impianti
COD. 301301011 | |



DESCRIZIONE OFFERTA

Prodotto antiproliferativo sanitizzante in polvere, ideale per impianti a bassa temperatura. Elimina il biofilm batterico e la proliferazione microbiologica presenti nell'impianto. Previene lo sviluppo di gas e di cattivi odori. Utilizzabile sia su impianti risanati con BP 400 Powder o BP DECALSANIT Powder, sia su impianti nuovi lavati con BP 300 Powder. Dosaggio: 1 flacone per 100 litri di acqua

CONFORMITÀ

BP 700 Powder è un prodotto destinato al solo trattamento del circuito acqua primario di un impianto di riscaldamento. Il trattamento dell'acqua degli impianti termici domestici è specificato dalla norma UNI-CTI 8065/89 richiamata dal DM 26/2015, e dalle norme UNI-CTI 8364/84 e UNI-CTI 9317/89. Queste norme rispondono a quanto previsto dalla direttiva europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica negli edifici.

AVVERTENZE E IMMAGAZZINAMENTO

Conservare negli imballi originali sigillati in luogo fresco, ventilato ed al riparo da fonti di calore. Mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Per maggiori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

ORIGINE DEL PRODOTTO

 Made in Italy

S.P. 412.01
Data di emissione: 18/04/2017
Data di revisione: 04/12/2017

